



ELEKTRİK PANOSU
25 A Sigorta
(32 A)

3x4 mm²
(3x6 mm²) (5x6mm²)
Sorunuz



3x1,5 mm²





2x0,75 mm²
Sensör

4x0,75 mm²
(5x0,75 mm²) (3x0,75 mm²) sorunuz
Kontrol Paneli
(Oda Termostatı Görevi Görür)



YERDEN ISITMA VEYA RADYATÖR
ISITMA DEVRESİ



 ISITMA VE SICAK SU SİSTEMİ BUFFER TANKLI HARİCİ SİR. POMPALI
DESTEK ISITICI OPSİYONEL EKLENEBİLİR

Solupeks Mühendislik Departmanı	Çiz.No.	Ölçek	
	1	—	—
Çizen	kontrol	Tarih	İsim
		03.08.16	GCD

Çizimde görünme dahi, tüm ulusal ve uluslararası mühendislik kurallarına bağlı olarak montaj yapılmalıdır.
Kablo kesitleri hakkında net bilgi kurulum esnasında Solimpeks Servis departmanı tarafından teyit alınarak netleştirilmelidir.
Kesitler ortalama mesafelere göre projeye işlenmiştir. Özel durumlar oluşabilir, kablo kesitleri ve damar sayıları aratabilir.